



Service santé-environnement

Bastia, le 4 juin 2020

MURATO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MURATO
MAIRIE DE MURATO
20239 MURATO

Type Code Nom
Prélèvement 00099628
Unité de gestion 0106 MURATO
Installation UDI 000109 MURATO
Point de surveillance P 0000000117 FONTAINE PUBLIQUE DU COUVENT
Localisation exacte ROBINET BORNE FONTAINE
Commune MURATO

Prélevé le : mardi 26 mai 2020 à 06h50
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : D1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Mesures de terrain					
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	18,1 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,8 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00097265

Référence laboratoire : 125957

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	2.92 NFU				2.00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	621 uS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0.05 mg/L				0.10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0.00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore total	<0.05 mg(Cl ₂)/L				

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Turbidité hors norme. La teneur en chlore libre est insuffisante

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

Jean-Pierre ALESSANDRI

!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>